



ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ

Общество с ограниченной ответственностью

ул. Гороховая, д. 63/2, лит. А, Санкт-Петербург, 191180
Тел. (812) 335-59-44 Факс 458-54-19
E-mail: peterburggaz@pgaz.spb.ru
http: www.peterburggaz.spb.ru
ОГРН 1047833005406
ИНН 7838017541 КПП 783801001

Дагаеву Д.П.

28.11.2018

№ 01-12349/18

на № б/н от 23.10.2018

(на № 902/18-Ф от 26.10.2018)

О результатах обследования (СПб, 2-й
Муринский пр., д.30)

В ответ на Ваше обращение о предоставлении информации по вопросу нарушения охранной зоны наружного газопровода низкого давления, проложенного по фасаду многоквартирного дома по адресу: **Санкт-Петербург, 2-й Муринский пр., дом 30**, сообщая следующее.

09.11.2018 года сотрудниками производственно-эксплуатационного управления № 3 ООО «ПетербургГаз» совместно с представителем собственника помещений №№ 7-Н, 11-Н, 12-Н, 13-Н, 14-Н Смирновой И.О. и председателем ТСЖ «Муринский 30» Холтобиным Н.А. проведено внеплановое обследование наружного газопровода низкого давления и обнаружены следующие нарушения: доступ к надземному газопроводу затруднен из-за установленных на фасаде дома кондиционеров, электропроводов, козырька для защиты кондиционера от осадков и короба из металлической решетки. О выявленных нарушениях составлен Акт от 09.11.2018 в трех экземплярах (приложение 1) и вручено уведомление № 16 от 09.11.2018 (приложение 2).

23.11.2018г. выполнено внеплановое обследование трассы наружного газопровода, в результате которого нарушений не обнаружено, фото прилагаю (приложение 3).

Приложения:

1. Копия акта от 09.11.2018г. - на 1л.
2. Копия уведомления № 16 от 09.11.2018г. – на 1л.
3. Фотофиксация от 23.11.2018г. на 2 л.

С уважением,
Заместитель генерального
директора - главный инженер

О.Г.Миронов

Д.В.Федорова 458 54 15, доб. 2416

